

Zápisnica

zo zasadania komisie životného prostredia, výstavby,
územného plánovania, dopravy a služieb obce Žitavany
konanej dňa 11.7.2016 v kultúrno spoločenskom zariadení

Program:

- 1/ Prezentácia
- 2/ Podpora Základnej školy formou finančnej pomoci z prostriedkov získaných organizovaním zberu papiera.
- 3/ Separácia a uloženie biologicky rozložiteľného odpadu.
- 4/ Oboznámenie sa s dokumentáciou vodnej stavby – „Žitavany – verejná kanalizácia“ (ďalej kanalizácia), dokumentáciou so zmenami tejto stavby, plánom skutočného prevedenia stavby s opisom a zdôvodnením vykonaných odchýlok.
- 5/ Neodstránené nedostatky pri výstavbe kanalizácie.
- 6/ Záver

1/ Prezentácia: Prítomní podľa prezenčnej listiny

2/ Podpora Základnej školy pri organizovaní zberu papiera – vypracovanie návrhu propagačného letáku pre občanov obce Žitavany.

Komisia doporučuje organizovať zber papiera v mesiacoch september a október za účelom podpory Základnej školy. Zber sa bude vykonávať v areáli ZŠ v pracovných dňoch od 07.30 až 13.00 hod. a v sobotu od 10.00 do 12.00 hod. Členovia komisie vypracujú návrh letáku do 15.07.2016. Leták bude zverejnený v Obecných novinách a na vývesných tabuliach obce, obsah letáku bude príležitostne vyhlásený v obecnom rozhlase.

3/ Členovia komisie rokovali o možnom spôsobe separácie a uložení biologicky rozložiteľného odpadu. Komisia doporučuje rokovať s Agrokom Topoľčianky o možnosti dočasného uloženia v areáli PD v Žitavanoch.

4/ Oboznámenie sa s dokumentáciou vodnej stavby – „Žitavany – verejná kanalizácia“ (ďalej kanalizácia), dokumentáciou so zmenami tejto stavby, plánom skutočného prevedenia stavby s opisom a zdôvodnením vykonaných odchýlok.

Podľa vyjadrenia starostu obce Žitavany, obec nemá k dispozícii dokumentáciu so zmenami stavby, plánom skutočného prevedenia stavby s opisom a zdôvodnením vykonaných odchýlok kanalizácie, z toho dôvodu je zápis vyhotovený podľa platnej dokumentácie bez zmien.

Nedostatky podľa projektovej dokumentácie:

- a) Podľa výkresu F1 bod 2 – porušené chodníky ako aj zelené plochy sa uvedú do pôvodného stavu podľa výkresu. Podľa E.6 má byť miestna komunikácia, chodník a ostatná asfaltová plocha odfrézovaná v šírke 1800 mm so spätnou úpravou živичného krytu. Toto nie je dodržané na všetkých chodníkoch a cestách okrem tých,

ktoré boli kompletne zaasfaltované. Komisia doporučuje trvať na dodržaní platnej dokumentácie.

- b) Podľa výkresu E.6 má byť asfaltová vozovka odfrézovaná pre prípojky v šírke 1600 mm. Komisia doporučuje trvať na dodržaní platnej dokumentácie.
- c) Komisia poukazuje na nedodržanie pracovných postupov pri hutnení zásypov na miestnych komunikáciách. Podľa technickej správy E.1 – zásyp ryhy sa bude ukladať a hutniť po vrstvách max. 20-30 cm (výkres E.5.2 uvádza 150 mm), čo nebolo na miestnych komunikáciách dodržané.
- d) Podľa výkresu E.7 domovej prípojky sa poloha prípojky upresní pred začatím výstavby priamo na tvári miesta za účasti dodávateľa, investora, majiteľa nehnuteľností a správcu kanalizácie. Komisia konštatuje, že investor a dodávateľ stavby nereagovali na žiadosť obce o spoločné stretnutie a informovanie občanov. Investor a správca kanalizácie sa nezúčastnil pri určovaní polohy prípojky. Majitelia nehnuteľností neboli pred určením polohy prípojky dostatočne informovaní, z toho dôvodu majitelia nehnuteľností nemôžu niesť zodpovednosť a znášať prípadné následky z nesprávneho určenia polohy kontrolnej šachty.
- e) Podľa výkresu E.8 majú byť v kontrolných šachtických korugované rúry (nie sú) a liatinové poklopy do teleskopickkej rúry (tiež nie je dodržané) podľa zaťaženia (A,B,D). V skutočnosti sú na šachtických poklopy triedy A15, ktoré sú určené na zóny bez cestnej premávky. Žiadame na všetkých cestách a chodníkoch dodržať platnú dokumentáciu podľa výkresu E.8 (poklopy vymeniť za poklopy triedy B, korugovaná rúra, teleskop).


5/ Neodstránené nedostatky pri výstavbe kanalizácie: príloha č. 1

Zapísal: Karol Kováč

V Žitavanoch, 11.07.2016

Karol Kováč v.r.

Roman Ondriaš v.r.



Príloha č. 1

k zápisnici zo zasadania komisie životného prostredia, výstavby, územného plánovania, dopravy a služieb obce Žitavany konanej dňa 11.7.2016 v kultúrno spoločenskom zariadení

Nedostatky po výstavbe kanalizácie zistené počas obhliadky vykonanej komisiou dňa 11.07.2016:

Športová ulica:

Plocha pred Jednotou + pošta – celé parkovisko vyštrkovať a zákrutu pri moste, ktorá bola zničená ťažkými mechanizmami počas výstavby kanalizácie opraviť

Žitavská ulica:

- Pri dolnej krčme opraviť vozovku – prevalený asfalt smerom k pozemku p. Chrena
- Č.d. 191/26 – poklop kanalizačnej prípojky zasahuje do vozovky – vymeniť za poklop triedy B
- Č.d. 205 – dorovnať cestu pri pani Šabovej
- Doasfaltovať vozovku na Žitavskej ulici pri križovatke s Opatoveckou ulicou (je zúžená)

Šimkova ulica:

- Odtokový kanál pri Materskej škole je poškodený – nefunkčný
- Č.d. 671 vyrovnáť poklop
- Vyzdvihnúť kanalizačné poklopy pri č.d. 7 a č.d. 156/11

Ulica Fraňa Kráľa:

- Č.d. 504/34 – jarok na dažďovú vodu dať do pôvodného stavu

Ulica Drahý:

- Cesta medzi ulicami Fraňa Kráľa a 9. Mája je poškodená ťažkými mechanizmami, bola vysypaná makadamom, ktorý je už vyjazdený. Poškodenú časť cesty spevniť, nielen zasypať makadamom (napr. betón).

Ulica 9.Mája:

- Kanalizačný poklop na konci ulice 9.mája (pri pani Vráblikovej) je z polovice iba obsypaný štrkom – dobetónovať.

Ulica Príčina:

- Č.d. 336 – poklop kontrolnej šachty nedosadá (rúra je stlačená), chodník nebol upravený do pôvodného stavu, na zelenom páse sú zvyšky zasypu.

Ulica 9.mája + ulica Fraňa Kráľa + ulica Príčina:

- Doasfaltovať vozovku na pôvodný stav - šírku 4 m (tak ako ulica Puškinova).